



CONSORZIO PARCO DELLE GROANE PROVINCIA DI MILANO

Area Tecnica n. 162/2011

OGGETTO: aggiudicazione lavori per la realizzazione impianto fotovoltaico.

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 22 del mese di dicembre dell'anno duemilaundici.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che con determinazione n. II/145/2011, esecutiva ai sensi legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la sede dell'Ente Parco delle Groane;

VISTO il bando di gara di affidamento tramite cottimo fiduciario con numero CIG 3562983A93 e numero CUP H82C11000040002, per un importo a base d'appalto di € 97.726,48 (oltre IVA) dei quali € 94.734,03 soggetti a ribasso d'asta ed € 2.992,45 quali oneri ordinari di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il verbale di aggiudicazione della suddetta gara, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta aggiudicataria la Ditta "Elettrica Rogenol" di Rogeno per la somma di € 86.657,64 (compresa IVA 10% e oneri di sicurezza), al netto del ribasso offerto del 20%;

VISTO l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "piano straordinario contro la mafia" relativo alla tracciabilità finanziaria;

VISTO l'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, conv. con L. 102/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione C.d.A. n. 43 del 27.09.05 e s.m.i.;

VISTO per quanto riguarda il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione A.C. n. 17 del 27.07.04;

VISTA la deliberazione A.C. n. 9 del 4.03.2011 con la quale è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011/2013;

VISTA la determinazione n. 9 del 9.06.2008 del Direttore del Consorzio;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la sede dell'Ente Parco Groane;
2. di aggiudicare l'appalto dei suddetti lavori alla Ditta "Elettrica Rogeno", con sede a Rogeno, per la somma di € 86.657,64 (compresa IVA 10% e oneri di sicurezza) al netto del ribasso offerto del 20%;
3. di imputare la suddetta somma all'intervento 2.01.01.01 "Acquisizione beni immobili" del Bilancio 2011 - PEG Cap. 1150;
4. di trasmettere al Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria la presente determinazione per quanto di competenza;
5. di liquidare le relative somme, previa presentazione di regolare fattura o documento equipollente fiscalmente valido e previa verifica di regolarità contributiva in base al modello DURC;
6. di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
7. di dare atto che il numero CIG 3562983A93 e numero CUP H82C11000040002;
8. di dare mandato affinché detti numeri siano indicati in ogni provvedimento successivo e conseguente;
9. di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con L. 102/2009, che:
 - il presente provvedimento comporta l'impegno di spesa a carico della parte concorrente del bilancio di previsione;
 - a seguito di verifica preventiva, effettuata con il responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria, il programma dei pagamenti risulta essere compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria per i provvedimenti relativi alla stipula del contratto di appalto.

Dalla sede consortile, 22 dicembre 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dr. Luca Frezzini

Firmato digitalmente da Luca Frezzini

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTVOLTAICO.

L'anno 2011 giorno 22 del mese di dicembre alle ore 14,30 presso la sede consortile sono presenti:

- Dr. Luca Frezzini Presidente di commissione di gara (Responsabile dell'Area Tecnica);
- Arch. Giulia Pellicano (Istruttore Direttivo)
- Signor Vincenzo Schiavone (Istruttore Amministrativo/Tecnico)

è inoltre presente il Signor Corti per la Ditta Elettrica Rogeno, Signor Bazarotti per la Ditta Tecnoelectra e Signor Ianello per la Ditta Telicom.

Premesso che:

a seguito della determinazione II/154/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo e impegnata la somma di € 119.000,00 per lavori di realizzazione di un "Impianto Fotovoltaico", da aggiudicarsi mediante cottimo fiduciario (Art.125 D.Lgs. 163/2006) con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di appalto di € 97.726,48 (oltre IVA 10%) di cui € 94.734,03 soggetti a ribasso d'asta ed € 2.992,45 non soggetti a ribasso quali oneri di sicurezza, determinato a misura.

sono state invitate le seguenti ditte

Elettrica Rogeno e C.	Rogeno
Aesse Energia	Sommacampagna
Forcellini Impianti	Verona
Tecnoelectra	Lissone
Basilico Energia	Lazzate
CO.IM.EL	Cantù
Autogas Nord Spa	Volpiano
PMD Energia	Grantorto
Telicom	Seveso
Puntoambiente	Saronno

che la scadenza della presentazione delle offerte al protocollo consortile era fissata per il giorno 22 dicembre 2011 alle ore 12,00.

Ciò premesso sono pervenute nei termini indicati i seguenti plichi:

N	Ditta	Data	Prot.
1	Aesse Energia	21/12/2011	5432
2	PMD Energia	21/12/2011	5437
3	CO.IM.EL	22/12/2011	5438
4	Telicom	22/12/2011	5442
5	Autogas Nord Spa	22/12/2011	5449
6	Tecnoelectra	22/12/2011	5455
7	Elettrica Rogeno e C.	22/12/2011	5456

Ciò premesso, il Presidente della Commissione di gara Dr Luca Frezzini (Responsabile dell'Area Tecnica), comunica che l'offerta della Ditta PDM Energia viene esclusa dalla gara, in quanto il plico è pervenuto al protocollo Consortile non in forma sigillata e privo di dicitura che la busta era

inerente alla gara di appalto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico; la stessa veniva pertanto aperta dal personale incaricato della ricezione della corrispondenza, riscontrando che il modulo dell'offerta non era stato chiuso in separata busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura come stabilito al punto 1 della lettera di invito; in questa forma l'offerta non è accettabile venendo meno i requisiti di segretezza nella presentazione della stessa e di parità di trattamento con gli altri concorrenti.

Si procede all'esame della documentazione pervenuta.

N	Ditta	Prot.	Note
1	Aesse Energia	5432	Ammessa
2	CO.IM.EL	5438	Ammessa
3	Telicom	5442	Ammessa
4	Autogas Nord Spa	5449	Ammessa
5	Tecnoelectra	5455	Ammessa
6	Elettrica Rogeno e C.	5456	Ammessa

Si procede quindi alla apertura delle busta contenente il modulo delle offerte con lo sconto praticato.

N.	DITTA	PROT.	N.	DESCRIZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO	TOTALE
1	Aesse Energia Srl	5432	1	Tolleranza pot. % in STC	5	5	64,3
			2	Garanzia su difetto moduli anni	20	0*	
			3	Decadimento moduli anni	28	9,33	
			4	Rendimento % EU inverter	97,7	9,97	
			5	Garanzia inverter anni	20	10	
			6	Tempo di realizzazione giorni	15	10	
			7	Ribasso % sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	20	20	

* Si attribuisce punteggio 0 in quanto il valore offerto in anni relativo alla garanzia su difetto moduli risulta superiore ai rance ammessi nella lettera di invito.

N.	DITTA	PROT.	N.	DESCRIZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO	TOTALE
2	Coimel Energia Srl	5438	1	Tolleranza pot. % in STC	3	3	55,70
			2	Garanzia su difetto moduli anni	10	9,09	
			3	Decadimento moduli anni	25	8,33	
			4	Rendimento % EU inverter	97,8	9,98	
			5	Garanzia inverter anni	10	5	
			6	Tempo di realizzazione giorni	20	7,5	
			7	Ribasso % sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	12,8	12,8	

N.	DITTA	PROT.	N.	DESCRIZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO	TOTALE
3	Telicom Srl	5442	1	Tolleranza pot. % in STC	3	3	60,04
			2	Garanzia su difetto moduli anni	5	4,54	
			3	Decadimento moduli anni	30	10	
			4	Rendimento % EU inverter	98	10	
			5	Garanzia inverter anni	5	2,5	
			6	Tempo di realizzazione giorni	15	10	
			7	Ribasso % sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	20	20	

N.	DITTA	PROT.	N.	DESCRIZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO	TOTALE
4	Autogas nord Spa	5449	1	Tolleranza pot. % in STC	3	3	70,25
			2	Garanzia su difetto moduli anni	10	9,09	
			3	Decadimento moduli anni	25	8,33	
			4	Rendimento % EU inverter	97	9,90	
			5	Garanzia inverter anni	20	10	
			6	Tempo di realizzazione giorni	15	10	
			7	Ribasso % sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	19,93	19,93	

N.	DITTA	PROT.	N.	DESCRIZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO	TOTALE
5	Tecnoelectra snc	5455	1	Tolleranza pot. % in STC	3	3	58,673
			2	Garanzia su difetto moduli anni	11	10	
			3	Decadimento moduli anni	25	8,33	
			4	Rendimento % EU inverter	97,7	9,97	
			5	Garanzia inverter anni	5	2,5	
			6	Tempo di realizzazione giorni	30	5	
			7	Ribasso % sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	19,873	19,873	

N.	DITTA	PROT.	N.	DESCRIZIONE	OFFERTA	PUNTEGGIO	TOTALE
6	Elettrica Rogeno Sas	5456	1	Tolleranza pot. % in STC	5	5	74,06
			2	Garanzia su difetto moduli anni	10	9,09	
			3	Decadimento moduli anni	30	10	
			4	Rendimento % EU inverter	97,7	9,97	
			5	Garanzia inverter anni	20	10	
			6	Tempo di realizzazione giorni	15	10	
			7	Ribasso % sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	20	20	

L'offerta che acquisisce il punteggio più alto è quella presentata dalla Ditta. Elettrica Rogeno Sas Prot. 5456 **che offre un ribasso del 20% pari ad un prezzo finale risultante di € 75.787,22 (dicosi euro settantacinquesettecentoottantasette/22)** oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.992,45 oltre IVA.

Letto, confermato e sottoscritto

Solaro, 22 dicembre 2011

Dr. Luca Frezzini _____

Arch. Giulia Pellicano _____

Signor Vincenzo Schiavone _____